

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
**«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  
**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»»**

368600, г. Дербент, ул. Ленина, д.48

E-mail: upravlenie.zhkkh@gmail.com

«19» 11 2021 года.

№ 366

**Технические условия**  
**на водоснабжение и водоотведение объекта, проектируемого на земельном**  
**участке с кадастровым номером 05:07:000070:259 по адресу:**  
**Республика Дагестан, Дербентский район, село Зидьян-Казмаляр.**

**Водоснабжение**

1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение территории, предусмотреть от уличного водопровода, расположенного по ул. Центральной села Зидьян-Казмаляр, после реконструкции системы водоснабжения и увеличения дебита воды.
2. Диаметр водопровода определить расчётом согласно потребности воды.

**Водоотведение**

Для системы водоотведения на данной территории, проектом необходимо предусмотреть канализационные очистные сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (фекальная канализация, бытовая канализация) или водонепроницаемый выгреб. Мощность определить проектом, с глубокой степенью очистки, с доведением качества воды до степени рыбохозяйственного значения, позволяющей вывозить и сбрасывать очищенную воду в отведенные места.

Срок действия технических условий 2 года со дня подписания.

Начальник МБУ «УЖКХ»  
МР «Дербентский район»



**М.Б. Зейфетдинов**

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
**«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  
**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»»**

368600, г. Дербент, ул. Ленина, д.48

E-mail: upravlenie.zhkkh@gmail.com

«19» 11 2021 года.

№ 364

**Технические условия**  
**на водоснабжение и водоотведение объекта, проектируемого на земельном**  
**участке с кадастровым номером 05:07:000120:166 по адресу:**  
**Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала.**

**Водоснабжение**

1. В связи с отсутствием на данной территории организованных сетей, водоснабжение объекта, предусмотреть от проектируемой на территории объекта, водяной скважины.
2. Подтверждаем, что имеется возможность обеспечить необходимое количество для целей водоснабжения в объеме не менее 5,0 куб. метров в сутки.
3. Диаметр водопровода определить расчётом согласно потребности воды.
4. В связи с отсутствием напора воды, предусмотреть насосную установку повышения давления в водопроводе.

**Водоотведение**

Для системы водоотведения проектируемого объекта, проектом необходимо предусмотреть канализационные очистные сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (фекальная канализация, бытовая канализация) или водонепроницаемый выгреб. Мощность определить проектом, с глубокой степенью очистки, с доведением качества воды до степени рыбохозяйственного значения, позволяющей вывозить и сбрасывать очищенную воду в отведенные места.

Срок действия технических условий 2 года со дня подписания.

Начальник МБУ «УЖКХ»  
МР «Дербентский район»



М.Б. Зейфетдинов

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**  
**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  
**«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»**  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**  
**АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»»**

368600, г. Дербент, ул. Ленина, д.48

E-mail: upravlenie\_zhkkh@gmail.com

«19» 11 2021 года.

№ 368

**Технические условия**  
**на водоснабжение и водоотведение объекта, проектируемого на земельном**  
**участке с кадастровым номером 05:07:000088:1483 по адресу:**  
**Республика Дагестан, Дербентский район, село Араблинское.**

**Водоснабжение**

1. Хозяйственно-питьевое водоснабжение территории возможно от водовода «Самур-Дербент», с прокладкой водопровода, протяженностью не более 2000 метров.
2. Диаметр водопровода определить расчётом согласно потребности воды.

**Водоотведение**

Для системы водоотведения на данной территории, проектом необходимо предусмотреть канализационные очистные сооружения для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (фекальная канализация, бытовая канализация) или водонепроницаемый выгреб. Мощность определить проектом, с глубокой степенью очистки, с доведением качества воды до степени рыбохозяйственного значения, позволяющей вывозить и сбрасывать очищенную воду в отведенные места.

Срок действия технических условий 2 года со дня подписания.

Начальник МБУ «УЖКХ»  
МР «Дербентский район»



М.Б. Зейфетдинов